



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областен управител на област Шумен

ЗАПОВЕД

№ РД - 15 - 70

гр. Шумен, 28.05.2025 г.

В Центъра за административно обслужване на Областна администрация Шумен е постъпило заявление с вх. № 26-93-1/3 от 28.04.2025 г. от **„ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР“ ЕАД**, ЕИК 175201304, със седалище и адрес на управление: 1618 София, бул. „Цар Борис III“ № 201, представлявано от Ангелин Цачев, с искане за одобряване на преработен инвестиционен проект за обект: **„Реконструкция на ВЛ 110 кV „Плиска“** с местонахождение: линеен обект, преминаващ през землищата на с. Мадара, община Шумен и с. Каспичан, община Каспичан, област Шумен. Към искането са представени: Инвестиционен проект (3 екземпляра на хартиен носител и един екземпляр на електронен носител); Комплексен доклад за оценка съответствието на инвестиционния проект с основните изисквания на строежа, съгласно изискванията на чл. 142, ал. 6, т. 2 и чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ, изготвен от ДЗЗД „НАДЗОР ВИСОКО НАПРЕЖЕНИЕ“ с участници в обединението: „СС-Консулт“ ЕООД с Удостоверение № РК-0529/14.07.2020 г., издадено от началника на ДНСК, „Билдконсулт“ ЕООД с Удостоверение № РК-0137/22.01.2024 г., издадено от началника на ДНСК и „Про Консултинг“ ЕООД с Удостоверение № РК-0719/18.05.2022 г., издадено от началника на ДНСК; технически контрол и оценка по част „Конструктивна“, упражнен от инж. Спас Вучков с Удостоверение № 0353, издадено от Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране; Декларация за строителната стойност на обекта; Формуляр за определяне на дължимата такса по Тарифа 14 за таксите, които се събират в системата на МРРБ и от областните управители; Документи за платена такса по сметка на Областна администрация Шумен.

В процеса на работа е констатирана възможност за оптимизация на геометричната и статическа схеми на 9 броя СРС 110 кV, болтова конструкция, тип 30.D и 60.D (смяна на „Х“ в „К“ връзки), с цел подобряване на устойчивостта и коравината на конструкциите на СРС, което не променя вида на конструкцията и натоварването.

Стълбовете са изчислени и оразмерени въз основа на същите условия от външно натоварване от проводници и мълниезащитни въжета, приведени в линейни товари с включени коефициенти на претоварване и коефициенти за височина, както и стълбовете преди промяната. Приложени са статистически изчисления, от които се вижда предимствата

на преработението СРС 110 кV. Приложени са и актуализирани спецификации, които отразяват новите размери и тегла на профилите на СРС, които се променят.

Предвид промените е изготвена допълнителна част „Строителни Конструкции“, а становищата на останалите части в одобрения на 14.01.2025 г. инвестиционен /работен/ проект остават непроменени.

Таксата за одобряване на инвестиционния проект е изчислена съгласно Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на МРРБ и от областните управители и е заплатена по сметка на Областна администрация Шумен с бюджетно платежно нареждане № FT251350HQGNF23P/15.05.2025 г.

Предвид гореизложеното, на основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, във връзка с чл. 145, ал. 1, т. 2 от Закона за устройство на територията и заявление с вх. № 26-93-1/3 от 28.04.2025 г. от „ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР“ ЕАД

ОДОБРЯВАМ:

Преработения инвестиционен проект за обект: „Реконструкция на ВЛ 110 кV „Плиска“ с местонахождение: линеен обект, преминаващ през землищата на с. Мадара, община Шумен и с. Каспичан, община Каспичан, област Шумен.

Всички части на преработения инвестиционен проект да се подпечатат с печата на Областна администрация Шумен.

Настоящата заповед да се изпрати на „ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР“ ЕАД за сведение.

КАТЯ ИВАНОВА

Областен управител

